

# АКТ

## оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту

~~сховища~~ протирадіаційного укриття № 66835

(непотрібне закреслити)

(обліковий номер)

«24» липня 2024 року

селище Клевань  
(назва населеного пункту)

Комісією у складі: заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради *Віталія ВАКОЛЮКА*, начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту селищної ради *Мар'яни ДОМАНСЬКОЇ*, головного інспектора ВЗНС Рівненського РУ ГУ ДСНС України у Рівненській області *Олега БАШИНСЬКОГО*, начальника відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та військового обліку селищної ради *Михайла КВЯТКОВСЬКОГО*, т.в.о. поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Рівненського РУП ГУНП у Рівненській області *Віктора БУДНІКА*, директора Спеціальної школи № 1 в смт Клевань РОР *Євгенія ФАЛКО*

у присутності

(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання ПРУ № 66835 розташованого за адресою: Рівненська область, Рівненський район, селище Клевань, вул. Шкільна, 15 комунальної приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

що належить Рівненській обласній раді, Рівненська область, м. Рівне, майдан Просвіти, 1  
(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди: Спеціальна школа № 1 в смт Клевань Рівненської обласної ради, Рівненська область, Рівненський район, селище Клевань, вул. Шкільна, 15  
(найменування підприємства, установи, організації)

### За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди П-1

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 500 осіб, загальною площею 314,88 м<sup>2</sup>

вбудоване в двохповерхову будівлюгуртожитку

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: чисті, сухі, без ознак підтоплення (затоплення)

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб:

використовується за призначенням

3. Стан входів і аварійних виходів: один вхід та один аварійний вихід, біля входу встановлено

табличку, вхід та вихід не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісом, наявні 2

комплекти ключів, які зберігаються у заступника директора з навчальної роботи Кузнецова Б.В.

та в чергового спального корпусу, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та

інших мало мобільних груп населення

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісьйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрязабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів\*\*:

тільки для сховищ

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища\*\* тільки для сховищ

(товщина підсіпки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задрювання\*\*

двоє металевих дверей, відчинені, зачиняються та відчиняються легко, дверні полотна повністю

прилягають до коробки

(наявність, кількість, марка або шифр, зачищено або відчищено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчищено-зачищено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристроїв\*\* тільки для сховищ

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи передбачено проектом, в наявності, укомплектовані, пластикові, чисті,

показчики руху повітря відсутні

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції\*\*, червоного - систем регенерації повітря\*\*), герметичність\*\*, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), показчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції передбачено проектом, встановлено 2

витажно-притяжні електровентилятори, знаходяться у справному стані, обслуговуються

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипиллові фільтри (ФЯР)\*\* тільки для сховищ

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)\*\* тільки для сховищ

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)\*\* тільки для сховищ

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)\*\* тільки для сховищ

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря\*\* тільки для сховищ

(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря\*\* тільки для сховищ

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)\*\* тільки для сховищ

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)\*\* тільки для сховищ

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізоване

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура не передбачено проектом

(наявність пристрою на ввіді всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувки вентилю згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність показчиків руху води немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних показчиків, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)



останні лабораторні дослідження якості питної води у баках-----  
(дата, результати)

водопровідні труби : передбачено проектом, пластикові, справні

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) створено запас бутильованої води 140 літрів

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли : в наявності 2 санітарні вузли (4 унітази, 4 умивальники, використовуються, приміщення відкриті

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації передбачено, в наявності, пластикові, не пофарбовані

без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зачинено, не зачинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) не передбачено проектом

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення передбачено, електричні конвектори

(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів та засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення: наявне живлення від центральної електромережі, система справна, в наявності 8 вмикачів, 16 світильників, 4 розетки, 2 електрощити, електричні проводи справні, в наявності резервне джерело живлення- генератор PGG10000E-E3, потужністю 5,5кВт, забезпечено ввід для підключення генератора, люмінесцентні лампи відсутні, перевірка опору ізоляції проводилась у 2023році.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вмикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вмикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення в наявності радіоточка, точка доступу до мережі інтернет через Wi-Fi роутер

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання: в наявності, стан придатний

(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками гідроізоляцію не порушено

(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектною організацією про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: немає, не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів не передбачено проектом

труби систем пожежогасіння не передбачено проектом

(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: наявні 5 шт. вогнегасників ВП-5

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблено, знаходиться на видному місці

(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні температура +23°C, вологість повітря - 74%

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан в наявності гігрометр, два термометра

(термометра, гігрометра (психрометра), приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС ІІ, РАС ІІІ, інші - які саме)\*\*), приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди 60 %

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявний

опис обладнання та майна наявний

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення частково наявні

журнал перевірки стану захисної споруди наявний

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації наявний

план приведення захисної споруди у готовність в наявності

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного\*\* та іншого інженерного обладнання: тільки для сховищ

правила користування вимірювальними приладами наявні

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання\*\* тільки для сховищ

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопполітових, приладів регенерації та підпору повітря\*\* тільки для сховищ

формуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\* тільки для сховищ

порядок провітрювання захисної споруди в наявності

інструкція з протипожежної безпеки в наявності

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень -----

експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:

вентиляції (повітропостачання) відсутні

каналізації відсутні

водопостачання наявні

електропостачання відсутні

опалення (теплопостачання) відсутні

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів в наявності

журнал перевірки стану готовності захисної споруди в наявності

інструкція з використання засобів індивідуального захисту вісутня

порядок перевірки сховища на герметичність\*\* тільки для сховищ

довідка про перевірку сховища на герметичність\*\* тільки для сховищ

правила поведінки у захисній споруді в наявності

список особового складу формування з обслуговування споруди наявний

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди відсутні

порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням не має

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди не проводилось

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди в наявності акт оцінки стану готовності від 14.05. 2024 року

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з



перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції: не проводились  
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)\*\*: тільки для сховищ

приміщення ДЕС \_\_\_\_\_

(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання \_\_\_\_\_

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС \_\_\_\_\_

(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристроїв \_\_\_\_\_

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипилловий фільтр (ФЯР)\*\* \_\_\_\_\_

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) \_\_\_\_\_

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) \_\_\_\_\_

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній \_\_\_\_\_

наявність піддонів під витратними паливними баками \_\_\_\_\_

стан маслопроводів \_\_\_\_\_

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС \_\_\_\_\_

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп \_\_\_\_\_

наявність документації ДЕС: відсутня

формуляр ДЕС \_\_\_\_\_

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС \_\_\_\_\_

інструкція з обслуговування ДЕС \_\_\_\_\_

журнал обліку роботи ДЕС \_\_\_\_\_

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС \_\_\_\_\_

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату \_\_\_\_\_

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС \_\_\_\_\_

інформація щодо працездатності ДЕС: \_\_\_\_\_

ДЕС розконсервовано \_\_\_\_\_ (дата)

ДЕС законсервовано \_\_\_\_\_ (дата)

перевірка працездатності ДЕС \_\_\_\_\_

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))

справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям \_\_\_\_\_

(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) знаходиться у постійній готовності

## ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 24.07.2024 р. сховище (протирадіаційне укриття) № 66835

(дата)

(непотрібне закреслити)

оцінюється як готове до використання за призначенням

(готове, обмежено готове, не готове)

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:  
Утримувати споруду відповідно до вимог наказу МВС України від 09.07.2018 № 579.


ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА;

необхідність використання ПРУ № 66835 за призначенням місткістю одночасного перебування не більше 500 осіб, забезпечити 100% наявності робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди від нормативу

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Підписи осіб, які склали цей акт:


  
\_\_\_\_\_/Ваколюк В.В./

  
\_\_\_\_\_/Доманська М.Г./

  
\_\_\_\_\_/Башинський О.А./

  
\_\_\_\_\_/Квятковський М.П./

  
\_\_\_\_\_/Буднік В.В./

  
\_\_\_\_\_/Фалко С.В./

З актом ознайомлений (а):

\_\_\_\_\_  
(керівник балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноважена ним особа))

«    » \_\_\_\_\_ 2024 р.